



Hadbjerg Vandværk

Vestergårdsvej 7  
8370 Hadsten

Att.: Jesper Wichmann

Registrernr.: 484526  
Kundenr.: 5504545  
Ordrenr.: 831152  
Prøvenr.: 48452601

Modt. dato: 2006.06.08

Sidenr.: 2 af 2

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Hadbjerg Vandværk  
Vestergårdsvej 7, 8370 Hadsten  
Prøvested.....: **Hadbjerg Vandværk Vandværket - V20001200/4709001200**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Udvidet kontrol  
Prøveudtagning...: 2006.06.08 kl. 07:00  
Prøvetager.....: Eurofins Danmark A/S (CLA)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2006.06.09 kl. 13:35 - 2006.06.28

Prøvenr.:	48452601				
Prøve ID:		**Grænseværdier			RSD
Prøvemærke:	Fra vandværk	Vejl.	Max.	Metoder	(%)

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens smag	normal			*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	8.8 gr. C			DS2250	
pH	7.58 pH	7.0-8.5		DS287	
Ledningsevne	47 mS/m	>30		MK4258-DSEN2788	5
Iltindhold	9.8 mg/l	> 5		DS/EN 25814-1	5

### Analysekommentarer:

Indholdet af aggressiv kulsyre og turbiditet overholder ikke kvalitetskravet til drikkevand.

Kopi af rapporten er sendt til:

- Århus Amt, Natur og Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg
- Embedslægeinstitutionen, Århus Amt, Østergade 1, 8000 Århus C.
- Hadsten Kommune, Teknisk forvaltning, Vesselbjergvej 18, 8370 Hadsten

\*\*) Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.


- < : mindre end. i.p.: ikke påvist.
- > : større end. i.m.: ikke målelig.
- # : ingen af parametrene er påvist.

Linda Dueholm Pedersen  
Kontaktperson

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

30. juni 2006

  
Linda Dueholm Pedersen  
Kvalitetssikring