



Eurofins Danmark A/S  
Smedeskovvej 38  
8464 Galten  
Telefon 7022 4266  
Telefax 7022 4255  
CVR/VAT DK 6622 5319



Hadbjerg Vandværk

Glentevej 24  
8370 Hadsten

Att.: Ivan Damborg Jensen

Registrernr.: 689540

Kundenr.: 5504545

Ordrenr.: 831152

Prøvenr.: 68954001

Modt. dato: 2005.01.25

Sidenr.: 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Hadbjerg Vandværk  
Glentevej 24, 8370 Hadsten  
Prøvested.....: **Hadbjerg Vandværk Vandværket** - V20001200/4709001200  
Prøvetype.....: Drikkevand, 1 prøve  
Prøvemærke.....: **Fra vandværk.**  
Prøveudtagning...: 2005.01.25 kl. 10:30  
Prøvetager.....: Eurofins Danmark A/S (JJ )  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2005.01.25 - 2005.02.07

	Enheder	**Grænseværdier		Metoder	RSD (%)
		Vejl.	Max.		
pH	7.9 pH		7.0-8.5	MK4256-DS287	
Aggressiv kuldioxid	<2.0 mg/l		2	MK4215-DS236	10

### Analysekommentarer:

Opfølgning på udvidet kontrol udtaget 29.11.04 ( reg.nr 702642 )

Resultaterne overholder kvalitetskravene til drikkevand.

Kopi af rapporten er sendt til:

- Århus Amt, Natur og Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg
- Embedslægeinstitutionen, Århus Amt, Østergade 1, 8000 Århus C.
- Hadsten Kommune, Teknisk forvaltning, Vesselbjergvej 18, 8370 Hadsten