

Hadbjerg Vandværk

Vestergårdsvej 7
8370 Hadsten

Att.: Jesper Wichmann

Registrernr.: 463215

Kundenr.: 5504545

Ordrenr.: 831152

Prøvenr.: 46321501

Modt. dato: 2006.10.30

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Hadbjerg Vandværk
Vestergårdsvej 7, 8370 Hadsten
Prøvested.....: **Hadbjerg Vandværk Forbruger - V20001200/4709001299**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøvemærke.....: **Rørsangervej 20, køkkenvask**
Prøveudtagning...: 2006.10.30 kl. 11:00
Prøvetager.....: Eurofins Danmark A/S (KSO)
Kundeoplysninger:
Analyseperiode...: 2006.10.30 - 2006.11.13

Prøvemærke:	Prøvenr.: 46321501	**Grænseværdier			RSD (%)
		Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1 ant./100ml		i.m.	Colilert®	
E. coli	<1 ant./100ml		i.m.	Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA	<1 Antal/ml		200	DS/EN/ISO 6222	
pH	7.7 pH		7.0-8.5	DS 287	
Ledningsevne	49 mS/m		>30	MK4258-DSEN2788	5
Jern (Fe)	0.064 mg/l		0.2	SM3120-ICP	15
Iltindhold	9.5 mg/l		> 5	DS/EN 25814-1	5

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs	*VISUEL
Prøvens klarhed	klar	*VISUEL
Prøvens lugt	ingen	*ORGANOLEP
Prøvens smag	normal	*ORGANOLEP
Vandtemperatur	12.8 gr. C	DS2250

Analysekommentarer:

Resultaterne overholder kvalitetskravene til drikkevand.

Kopi af rapporten er sendt til:

- Århus Amt, Natur og Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg
- Hadsten Kommune, Teknisk forvaltning, Vesselbjergvej 18, 8370 Hadsten

***) Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.
< : mindre end. i.p.: ikke påvist.
> : større end. i.m.: ikke målelig.
: ingen af parametrene er påvist.

Rikard Jensen
Kontaktperson

13. november 2006



Linda Dueholm Pedersen
Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.