



Hadbjerg Vandværk

Vestergårdsvej 7
8370 Hadsten

Registrernr.: U07135
Kundenr.: 5504545
Ordrenr.: 831152
Prøvenr.: 23309295

Att.: Jesper Wichmann

Modt. dato: 2012.07.17

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Hadbjerg Vandværk
Vestergårdsvej 7, 8370 Hadsten
Prøvested.....: **Hadbjerg Vandværk Forbruger - 78344/4709001299**
Udtagningsadresse: **Rundbjergvej 12, 8370 Hadsten**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøvemærke.....: **Bryggers**
Prøveudtagning...: 2012.07.17 kl. 11:00
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (DMJ)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2012.07.18 kl. 02:59 - 2012.07.21

	Prøvenr.: 23309295	Prøve ID:	Prøvemærke:	**Grænseværdier			Um (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®		
E. coli	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®		
Kintal ved 22 °C, GEA	39	CFU/ml		200	DS/I 6222:2000		
Jern (Fe)	0.027	mg/l		0.2	SM3120-ICP	30	

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	15.3	gr. C			DS2250	
pH	7.4	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	10
Ledningsevne	47	mS/m		>30	DS/EN 27888	6
Iltindhold	8.2	mg/l		> 5	DS/EN 25814	6

Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg
- Favrskov Kommune, Teknisk Forvaltning, Skovvej 20, 8382 Hinnerup

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

21. juli 2012

Kundecenter: tlf.70224256 Kirsten From Andersen

Kontaktperson

Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.