



Hadbjerg Vandværk  
Vestergårdsvej 7  
8370 Hadsten

Registrernr.: 025239  
Kundenr.: 5504545  
Ordrenr.: 831152  
Prøvenr.: 23113295

Att.: Jesper Wichmann

Modt. dato: 2009.02.05

## ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Hadbjerg Vandværk  
Vestergårdsvej 7, 8370 Hadsten  
Prøvested.....: **Hadbjerg Vandværk Forbruger - V20001200/4709001299**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol + sporstofkontrol  
Prøvemærke.....: **Rødkælkevej 4, bryggers**  
Prøveudtagning...: 2009.02.05 kl. 08:05  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (BCN)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2009.02.06 kl. 00:54 - 2009.02.10

Prøvenr.:	23113295	Prøve ID:	**Grænseværdier			RSD (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	ant./100ml		i.m.	Colilert®	
E. coli	<1	ant./100ml		i.m.	Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA	25	Antal/ml		200	DS/EN/ISO 6222	
Jern (Fe)	<0.010	mg/l		0.2	ISO17294m-ICPMS	15
Nikkel (Ni)	0.087	µg/l		20	ISO17294m-ICPMS	15
Arsen (As)	0.81	µg/l		5	ISO17294m-ICPMS	15
Bor (B)	27	µg/l	<300	1000	ISO17294m-ICPMS	15

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	5.5	gr. C			DS2250	
pH	7.8	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	5
Ledningsevne	48	mS/m	>30		DS/EN 27888	5
Iltindhold	8.8	mg/l		> 5	DS/EN 25814	5

### Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg
- Favrskov Kommune, Teknisk Forvaltning, Skovvej 20, 8382 Hinnerup

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

Kundecenter: tlf.72187295 Annette Vendel  
Kontaktperson

12. februar 2009



Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.